

"Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci" – Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020. CIG n. 7539837652 - CUP n. I68B17000010001.

QUESITI E RISPOSTE

(pubblicazione n.1 al 07.08.2018)

QUESITO N° 1: *Richiesta degli elaborati tecnici di progetto.*

RISPOSTA 1: In merito a quanto richiesto, si fa presente che gli elaborati tecnici di progetto sono scaricabili sul sito del Consorzio all'interno della sezione "amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti" al seguente link:

<http://www.consorziobonificasud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>

QUESITO N° 2: *Con riferimento alla gara in oggetto, volendo partecipare in ATI con una società provvista di SOA OG6, è possibile ricorrere alla procedura di avvalimento per la categoria OG se la scrivente ne è sprovvista?*

E' possibile, ricorrendo alla procedura di avvalimento per mancanza di SOA OG5, essere comunque la capogruppo?

RISPOSTA 2: Si precisa che la stazione appaltante fornisce chiarimenti in merito alle prescrizioni di gara che si prestino a dubbi interpretativi da parte degli operatori economici concorrenti. Discorso diverso attiene le richieste di indicazioni in merito alle modalità di partecipazione alla gara, come tali riservate esclusivamente alla discrezionalità dei concorrenti, sulla base delle clausole previste dalla lex specialis del procedimento.


Ad ogni buon conto, si evidenzia che sulla base della disciplina vigente (arg. ex art. 89, d.lgs. 50/16) non sussistono impedimenti circa l'ipotesi di partecipazione alla gara prospettata nella richiesta del potenziale concorrente.

QUESITO N° 3: *Nella "Relazione specialistica di verifica delle paratoie dello scarico di fondo" (all. 5) al punto 1.1 – Descrizione delle apparecchiature, si fa riferimento al progetto esecutivo delle paratoie redatto dalla società costruttrice Vortex Hydra:*

.....
Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (Ch)

www.consorziobonificasud.it | mail: protocollo@consorziobonificasud.it | consorziobonificasud@pec.it

Tel. 0873 4551 | fax 0873 453102



- *Dis. N. 28000/1;*
- *Dis. 2800010;*
- *Dis. N. 280004;*
- *Dis. 2800011.*

E' possibile pubblicare sulla vs. piattaforma i suddetti elaborati?

RISPOSTA 3: Eventuali informazioni sulle apparecchiature esistenti potranno essere prese in sede di sopralluogo rilevandole direttamente sul posto.

QUESITO N° 4: *Dagli elaborati non si evince se attualmente la diga è in esercizio. In caso affermativo, durante l'esecuzione dei lavori, è previsto lo svuotamento della stessa per effettuare le lavorazioni sulle paratoie indicate in appalto?*

RISPOSTA: Il Consorzio è attualmente autorizzato ad invasare fino ad una quota media di 738 m.s.l.m. rispetto alla quota di massima regolazione di 756,80 m.s.l.m.; Per effettuare le lavorazioni sulle paratoie è previsto uno svuotamento della diga fino ad una quota da concordarsi con la Direzione Lavori.